STADTWERKE ROSTOCK AG

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers

nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG

		Deckungs-anteil	Pflicht-anteil	Erfüllungs-grad
	MWh	α	α_{pfl}	α/α_{pfl}
Wärmenetzeinspeisung gesamt	**802.198**			
aus hocheffizienter KWK				
hiervon aus fossilen Brennstoffen	698.697	0,87	0,5	1,74
Summe der anteiligen Pflichterfüllungen				**1,74**

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VII EEWärmeG sind erfüllt?[1] **JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Rostock AG
Name des Wärmenetzes	Rostock
Lage des Netzes	Stadt Rostock
Verantwortlicher Betriebsleiter	Frau Ines Schilder-Findeklee
Telefon	0381 805 2300
E-Mail	Ines.Schilder@swrag.de
Zeitraum der Datenbasis	Betriebsdaten für 3 Jahre
Diese Bescheinigung ist gültig bis	21.07.2025

Rostock, 07. Aug. 2015
Ort, Datum

Unterschrift

STADTWERKE ROSTOCK AG
STADTWERKE ROSTOCK AKTIENGESELLSCHAFT
Schmarler Damm 5•18069 Rostock•Tel. (0381) 80 50

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme[2] wurde durchgeführt von

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Technische Universität Dresden
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Pe
01062 Dresden

Dresden, 22.07.2015
Ort, Datum

Unterschrift

[1] Beim Anschluss gekühlter Gebäude an ein Wärmenetz können zusätzliche gebäudeseitige Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des EEWärmeG erforderlich sein.

[2] Bericht: Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil1 für Fernwärmeversorgungssysteme für das Wärmenetz Rostock der Stadtwerke Rostock AG. TU Dresden, Juli 2015