

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers

nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht
nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG

		Deckungs- anteil	Pflicht- anteil	Erfüllungs- grad
	MWh	α	α_{pfl}	α/α_{pfl}
Wärmenetzeinspeisung gesamt	7.778,9			
aus hocheffizienter KWK	6.062,0			
hiervon aus Biogas	6.062,0	0,78	0,3	2,60
Summe der anteiligen Pflichterfüllungen				2,60

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in
Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt?¹

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Rostock AG
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Heiligendamm
Lage des Netzes	Heiligendamm
Verantwortlicher Betriebsleiter	Frau Ines Schilder-Findeklee
Telefon	0381 805 2300
E-Mail	ines.schilder@swrag.de
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2017 - 31.12.2017
Diese Bescheinigung ist gültig bis	04.06.2021

Rostock, 19.06.18
Ort, Datum

Unterschrift



**STADTWERKE
ROSTOCK AG**


Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme² wurde durchgeführt von
STADTWERKE ROSTOCK AKTIENGESELLSCHAFT
Schmarler Damm 5 • 18069 Rostock
Telefon (0381) 80 50



**TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN**

Technische Universität Dresden
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Dresden, 05.06.2018
Ort, Datum



Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
01062 Dresden

Unterschrift

¹ Beim Anschluss gekühlter Gebäude an ein Wärmenetz können zusätzliche gebäudeseitige Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des EEWärmeG erforderlich sein.

² Bericht: Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach AGFW FW 309 Teil 1 für Fernwärmeversorgungssysteme für das Wärmenetz Heiligendamm der Stadtwerke Rostock AG. TU Dresden, Juni 2018