

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Wittenbecker Landweg
18225 Kühlungsborn

Betreiber

Stadtwerke Rostock AG

Die Gutachterin bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor $[f_{p,FW}]$ 0,25

nach §22 Absatz 3, GEG 2020
(nach Kappung und EEG-Bonus)

Primärenergiefaktor $[f_{p,FW}]$ 0,21
nach §22 Absatz 2, GEG 2020
(berechnet nach FW 309-1:2020)

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 09.12.2027.

ausgestellt am: 09.12.2020



Kerstin Becker

Gutachternummer: FW609-270