

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Heiligendamm
18209 Bad Doberan

Betreiber

Stadtwerke Rostock AG

Die Gutachterin bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor $[f_{p,FW}]$ 0,22


nach §22 Absatz 3, GEG 2020
(nach Kappung und EEG-Bonus)

Primärenergiefaktor $[f_{p,FW}]$ 0,0
nach §22 Absatz 2, GEG 2020
(berechnet nach FW 309-1:2020)

Beinhaltet ausschließlich gemessene Daten der Jahre 2018, 2019, 2020.
Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 09.06.2031.

Der Anteil erneuerbarer Energie beträgt 79%. Der KWK-Anteil beträgt 79%.

ausgestellt am: 09.06.2021



Kerstin Becker
Gutachternummer: FW609-270