



Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt,
dass auf der Grundlage der im Bericht¹ genannten
Betriebsdaten

**das Fernwärmeversorgungssystem Rostock
der Stadtwerke Rostock AG**

durch das

**Institut für Energietechnik der TU Dresden,
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung**

geprüft und nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 - Teil 6
folgendermaßen bewertet wurde:

Spezifische CO₂-Emissionen der Fernwärme (Teilbilanzkreis Erzeugung)

Bezug auf Wärmeeinspeisung: **132,8 kg CO₂/MWh**

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 31.10.2027.

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
01062 Dresden

Prof. Dr.-Ing. C. Felsmann

Leiter der Professur

Stempel

Dr.-Ing. T. Sander

Bearbeiter

f_P-Gutachter-Nr.: FW 609-010

Dresden, 01.11.2017

¹ Bericht - Berechnung der spezifischen CO₂-Emissionen der Fernwärme für das Fernwärmenetz
Rostock der Stadtwerke Rostock AG. Dresden, 01.11.2017